

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ № ПУ-0166/14 від 08.12.14 (термін дії 5 років).

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)

Департамент електричних підстанцій
Відділ діагностики
Лабораторія фізико-хімічних аналізів
вул. 1.Богуча, 5, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №16
від 13.02.2020

аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Південно-Західна ЕС

Відділ ремонтів високовольтного обладнання

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	тг 6 масла при 90°С, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °С	Примітка
Ємність з маслом	8 мЗ	позапланові	13.02.2020	32	29	3,4	0,15	0,019	90	133	масло б/в

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець –
начальник лабораторії ФХА

Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики

М.П.Лабзун

