

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
Департамент електричних підстанцій
Відділ діагностики
Лабораторія фізико-хімічних аналізів
вул. І.Богуна, 5, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

ПРОТОКОЛ №14
від 12.02.2020
аналізу якості трансформаторного масла

Підприємство: Південно-Західна ЕС

ПС 330 кВ "Шепетівка"

Обладнання	Фаза	Причина відбору	Дата відбору	Пробивна напруга, кВ	Волого-вміст, г/т	tg δ масла при 90°C, %	Кислотне число, мгКОН/г	Вміст водо-розч. кислот, мгКОН/г	Вміст мех. домішок, г/т	Температ. спалаху, °С	Примітка
Ємність з маслом №1 200л		позапланові	12.02.2020	18	28	2,5	0,13	0,02	80	132	масло б/в
Ємність з маслом №2 200л		позапланові	12.02.2020	22	30	3,1	0,14	0,018	90	133	масло б/в

Висновок: Показники якості трансформаторного масла не відповідають вимогам СОУ-Н ЕЕ 43.101.:2009.

Відповідальний виконавець –
начальник лабораторії ФХА

Н.В.Метельова

Начальник відділу діагностики

М.П.Лабзун

МП

